



CERTIFICADO

No.

PR-1961/106

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS +

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES

SERIE N-450. TUBO DE PE (NO METÁLICO):

- **FUTURFLEX ROLLO** Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN: 450N, CURVABLE, IP 43
- **FUTURFLEX BARRA** Ø 63, 90, 110, 125, 160, 200, 250. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN: 450N, RÍGIDO, IP 43

Fabricado por:

FUTURA SYSTEMS, S.L.

CTRA. DE VALLS, C-51, KM 22.5
43812 RODONYÀ (TARRAGONA)

Es conforme a las normas:

UNE-EN 61386-1:2008; UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010: SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES;

UNE-EN 61386-24:2011 SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 24: REQUISITOS PARTICULARES. SISTEMAS DE TUBOS ENTERRADOS BAJO TIERRA.

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos de muestras provenientes de producción y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta 6 de abril de 2024

Bellaterra, 6 de abril de 2021


LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products