



PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS+

No.

PR-1961/106

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) certifica que el producto:

TUBOS ENTERRADOS BAJO TIERRA PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES.

SERIE N-450. TUBO DE PE (NO METÁLICO). COLOR ROJO.

- **FUTURFLEX ROLLO** Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN: 450N, CURVABLE, IP 43
- **FUTURFLEX BARRA** Ø 63, 90, 110, 125, 160, 200, 250. CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN: 450N, RÍGIDO, IP 43

Fabricado por:

FUTURA SYSTEMS, S.L.

CTRA. DE VALLS, C-51, KM 22.5
43812 RODONYÀ (TARRAGONA)

Es conforme a las normas:

UNE-EN 61386-1:2008; UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010: SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES.

UNE-EN 61386-24:2011 SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 24: REQUISITOS PARTICULARES. SISTEMAS DE TUBOS ENTERRADOS BAJO TIERRA.

LGAI ha llevado a cabo el muestreo y los ensayos iniciales del producto, la auditoría inicial del proceso de producción y del sistema de gestión. Se realiza el seguimiento periódico mediante ensayos de muestras provenientes de producción y mediante auditoría del proceso de producción y sistema de gestión.

Este certificado es válido hasta 6 de abril de 2027, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en el contrato.

Renovación / Modificación del certificado inicial emitido en fecha 6 de abril de 2021

Bellaterra, 23 de febrero de 2024


LGAI Technological Center, S.A.

Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.



Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web: www.appluslaboratories.com/certified_products